

児童・生徒 保護者各位

東京都立志村学園  
校長 並木 信治  
(公印省略)

本校における室内化学物質測定結果のお知らせ

保護者の皆様には、日頃から本校の教育活動に御協力いただきまして、誠にありがとうございます。

先日、児童・生徒の健康で快適な学校環境の確保を図るため、教室等の室内化学物質濃度を測定いたしました。

結果は以下のとおりです。測定したすべての教室について、基準値以内の結果でしたので、御安心いただきますよう、お知らせします。

さらに今後とも、化学物質による健康影響について、教室等の使用状況を踏まえ、児童・生徒の健康状況を把握していきます。

引き続き、児童・生徒が安心して学習できる環境を整えて参りますので、今後とも、保護者の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。

室内化学物質濃度簡易測定結果

| 測定日                   | 令和5年7月28日                      |                                |                                |                                |                                | 基準値                                 |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 測定項目                  | ( 肢 )<br>オフィス1                 | ( 肢 )<br>情報化室                  | ( 肢 )<br>小5.6重E                | ( 就 )<br>被服室                   | ( 就 )<br>音楽室                   |                                     |
| ホルムアルデヒド <sup>*</sup> | 0.03ppm                        | 0.02ppm                        | 0.03ppm                        | 0.03ppm                        | 0.03ppm                        | 0.08ppm以下であること                      |
| トルエン                  | 100 $\mu$ g/ m <sup>3</sup> 未満 | 260 $\mu$ g/ m <sup>3</sup> 以下であること |

今後の対応

- 1 引き続き換気を励行し、室内化学物質の低減化を図ります。
- 2 日頃から、児童・生徒の健康管理に留意します。
- 3 必要に応じて、室内化学物質の測定を行い、実態を把握します。

(問合せ先) 経営企画室 森島  
電話 03-3931-2323